

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ21.В.00701**

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0002847**

Общество с ограниченной ответственностью «Полипак» (ООО «Полипак»)
Юридический адрес: РОССИЯ, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 5 «а», оф. 10.
ОГРН: 1112468039364. Телефон: +7 (391) 269-52-38. Факс: +7 (391) 269-52-39.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полипак» (ООО «Полипак»)
Юридический адрес: РОССИЯ, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 5 «а», оф. 10.
ОГРН: 1112468039364. Телефон: +7 (391) 269-52-38. Факс: +7 (391) 269-52-39.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СибТест» общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы»,
Юридический адрес: 660074, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2 «И», помещение 1122.
ОГРН: 1082468052567, телефон: (391) 218-19-10, E-mail: OS@sibtest.pro,
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ21 выдан Федеральной службой по аккредитации,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.12.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Теплоизоляционные материалы: плиты пенополистирольные теплоизоляционные, изготовленные из вспенивающегося полистирола с антипиренами, марок: ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35.
ТУ 2244-001-91874495-2016.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

ОК 034-2014 (код ОКПД 2): 22.21.41.110.

код ТН ВЭД России:

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 (группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 (метод II), группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности – ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89, группа по токсичности продуктов горения – Т3 по ГОСТ 12.1.044-89). Протокол испытаний №38-18/С-ВМ от 04.06.2018, выданный Испытательной лабораторией «СибТест» общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», аттестат аккредитации №РА.RU.21ПЖ19, дата включения аккредитованного лица в реестр 25.12.2015. Акт о результатах анализа состояния производства №19/ТР-18 от 10.04.2018, выданный Органом по сертификации «СибТест» общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технологическая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2018 по 05.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

В.А. Негин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

С.П. Амельчугов

инициалы, фамилия

